

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ  
ОКТАБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41  
e-mail: 56.fbuz@mail.ru  
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд. Коммунаров/ пер. Некрасовский, 53/22, тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене



Т.Ю. Тютикова  
11.02.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 56-00/03803-26 от 11.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНЕПР" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5623031158 ОГРН 1195658019413)

2. **Юридический адрес:** 461334, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н БЕЛЯЕВСКИЙ, С. ДНЕПРОВКА, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ Д. 6, КАБИНЕТ 5

**Фактический адрес:** 461334, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н БЕЛЯЕВСКИЙ, С. ДНЕПРОВКА, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ Д. 6, КАБИНЕТ 5

3. **Наименование образца испытаний:** питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения)

4. **Место отбора:** Оренбургская область, Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская, д. 48

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 04.02.2026 11:20

**Ф.И.О., должность:** Гринева Марина Владимировна фельдшер-лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

**Условия доставки:** автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 04.02.2026 16:15

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №0031-ЦФБ/26 от 27 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №513 от 4 февраля 2026 г.; 1450-п

объем пробы: 0,5 л; 0,5 л.; упаковка: стерильная стеклянная бутылка; стеклянная бутылка

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8)

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 56-00/03803-хв.б-26

Протокол испытаний № 56-00/03803-26 от 11.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;  
 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170784
2	рН-метр-анализатор воды, HI 98127	528

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд. Коммунаров/ пер. Некрасовский, 53/22  
 Лаборатория исследований объектов окружающей среды  
 Образец поступил 04.02.2026 17:00  
 дата начала испытаний 04.02.2026 17:05, дата окончания испытаний 09.02.2026 08:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°С (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

Место осуществления деятельности: 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е)  
 лаборатория бактериологических исследований  
 Образец поступил 04.02.2026 16:20  
 дата начала испытаний 04.02.2026 16:45, дата окончания испытаний 05.02.2026 16:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии показатели-свежего фекального загрязнения (E. coli)	-	Не обнаружено	ГОСТ 18963-73
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 1,2
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3, приложение 1,2

Ответственный за оформление протокола:  
 Н.Ф. Буйлина, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 56-00/03803-26 от 11.02.2026